



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Eandis

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N°: 301.195

EAN code: NIG

APP Verkoop

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

Oude Vilvoordelaan 27 Meise

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

APP Verkoop

Installateur :

Van Hooymissen buis 1748 Opwijk

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

19.12.2013

Ik. / C.I. :

NIG

Date du contrôle :

Inspecteur : Mergan M

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart. Verkoop

Spanning : 230V
Tension :

Meter / bord verbinding

Liaison compteur-tableau :

XvB 2x10mm

Max. beveiliging : 40A

Protection max. :

Aardelektrode : Handlus

Isolatie

Isolément :

75 Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux : 1 etage

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		TestΔIn		IΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	20x		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A	Algemeen voor alle ringen 20x		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	30	A	Bijkomende voor ringen 5x		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p>Note: Arbeidsmiddelen van welke aard ook zijn niet in controle omvat</p>											

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK

directe aanraking : OK NOK

Indirecte aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : générale :

contact direct :

Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK

Raccordements :

Potentiaalvereffeningen : OK NOK

Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Opmerkingen / Remarques :

Datum/date :

geen tekorten vastgesteld

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.
L'installation est ~~n'est pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ temporairement ~~être mise en service~~ rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het fêdramaschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> /
18m →				
271 AK	<input type="radio"/>	271 HK	<input type="radio"/> /
276 AK	<input type="radio"/>	271 HK	<input type="radio"/> /

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 19.12.2013
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 19.12.2013
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique, b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique, c) l'obligation d'aviser immédiatement S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directionnel ou industriellement, à la présence d'électricité, d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction Générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp.EI11.1.04

Tel. : (02) 751.98.39
Fax : (02) 751.52.09

info@electro-test.be
www.electro-test.be

Dexia 068-2117692-15
HBC : 734-1126000-33

IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

BE 04
APA B